



Szemud, dnia 26.10.2026 r.


Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: Dostawa i usadowienie dwóch modułowych miejsc ukrycia ochronnego kat. U1 w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup ukryć betonowych/modułowych (projekt, przygotowanie terenu i usadowienie)”

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania:


1. Pytanie: Czy Zamawiający zakłada warstwę gruntu grubości 70 cm na stropie budynków D i F? Jeżeli nie to jaką?

- **Odpowiedź:** Tak, Zamawiający zakłada warstwę gruntu grubości 70 cm na stropie budynków D i F, zgodnie z poniższym przekrojem.



2. Pytanie: Zgodnie z projektem ściana pomiędzy budynkami D i F jest nieocieplona - prosimy o potwierdzenie. Dodatkowo prosimy o informację Czy ściana podłużna budynku F długości około 21 metrów od strony przeciwnej niż budynek D będzie obsypana na całej wysokości?

- **Odpowiedź:** Ściana podłużna budynku F będzie częściowo obsypana, zgodnie z poniższym rzutem.




3. Pytanie: Czy należy przewidzieć przy realizacji przedmiotowego zadania konieczność obsypania ściany pomiędzy budynkiem D i C z uwagi na późniejszą realizację budynku C. Może to się okazać konieczne ze względu na zapewnienie właściwej ochrony budynku D w momencie jego oddawania do użytkowania.

- **Odpowiedź:** Jeżeli konstrukcja budynku D będzie spełniała wymóg ochrony dla klasy U-1, nie trzeba obsypywać ściany pomiędzy budynkiem D i C.

4. Pytanie: Jaka jest konstrukcja i rzeźna dachu projektowanego budynku A. Może mieć to wpływ na analizę zagruzowania.

- **Odpowiedź:** Zgodnie z poniższym przekrojem.



5. Pytanie: Jakie wykończenie powinniśmy przyjąć dla ściany bocznych budynków D i F od strony budynku A?

- **Odpowiedź:** Zgodnie z opisami projektowymi stanowiącymi załącznik do zapytania ofertowego.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający **informuje, że zmianie ulegają następujące terminy:**

1. Termin składania ofert: 29.10.2026 r. do godz. 10⁰⁰.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.10.2026 r. godz. 10³⁰

W wyniku powyższych zmian ulega zmianie zapytanie ofertowe.

Wyżej wymienione wyjaśnienia oraz zmiany są wiążące dla wykonawców i należy je uwzględnić w swojej ofercie.

Zuzanna Wójcik
Kierownik Referatu
Zamówień Publicznych i Inwestycji

.....
W imieniu Zamawiającego

Otrzymują:

1. Adresat /strona internetowa prowadzonego postępowania/
a/a /Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji/